

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25112

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Swisspor AG Bahnhofstrasse 50 6312 Steinhausen Schweiz	
Hersteller	Saint-Gobain Isover G+H AG 67059 Ludwigshafen Germany	
Produkt	SWISSPORROC	
Beschrieb	Mineralwolle, RD=30-150kg/m3	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	EXOVA, Frankfurt: Prüfbericht '2013-1500-1' (08.07.2013), Klassifizierungsbericht '2013-1500-K1-2' (08.07.2013), Prüfbericht '2013-1402-1' (08.07.2013), Klassifizierungsbericht '2013-1402-K1-2' (08.07.2013)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	01.01.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	12.02.2014	

U. Binz

Binz

J. Rappo


Rappo



Attestation d'utilisation AEAI n° 25112

Groupe122	Plaques et nattes d'isolation thermique
Requérant	Swisspor AG Bahnhofstrasse 50 6312 Steinhausen Schweiz
Fabricant	Saint-Gobain Isover G+H AG 67059 Ludwigshafen Germany
Produit	SWISSPORROC
Description	Laine minérale, PS=30-150kg/m3
Utilisation	RF1
Documentation	EXOVA, Frankfurt: Prüfbericht '2013-1500-1' (08.07.2013), Klassifizierungsbericht '2013-1500-K1-2' (08.07.2013), Prüfbericht '2013-1402-1' (08.07.2013), Klassifizierungsbericht '2013-1402-K1-2' (08.07.2013)
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716
Appréciation	Classification: A1
Durée de validité	31.12.2019
Date d'édition	01.01.2015
Remplace l'attestation du	12.02.2014

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie



Binz



Rappo

